



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Мурманской области

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, 4, тел.: (815-2) 45-48-28, факс: (815-2) 45-36-59, e-mail: gumur@aspol.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главное управление МЧС России по
Мурманской области**

183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, 7, тел.: (815-2) 40-09-56, факс: (815-2) 45-47-06, e-mail: ugpn-mo@rambler.ru

Отдел надзорной деятельности г. Апатиты и г. Кировска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

184200, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Комсомольская, д.3,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

тел.: (815-55) 7-11-47, 7-11-37, 7-14-41; факс: (815-55) 7-29-91; e-mail: ond-apatity@yandex.ru.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Мурманской области (815-2) 39-99-99

Предписание 13/1/5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

общеразвивающего вида № 58

владельца собственности, имущества и т.п.)

« 24 » **февраля** 20 15 г. проведено мероприятие по надзору Начальником отделения ОНД

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного)

г. Апатиты и г. Кировска МЧС России по Мурманской области, Никифоровым А.А., в

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие

МБДОУ № 58 расположенного по адресу: 184209, РФ, Мурманская область, г. Апатиты,

по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

ул. Жемчужная д. 7

совместно с Заведующей Кудрявцевой Анной Ивановной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Пред писа ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Дверь лестничной клетки (1 этаж, левое крыло здания) не оборудовано устройством для самозакрывания.	Осн.: ППР РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.18*;	апрель 2015 года	
2.	Дверь лестничной клетки (1 этаж, правое крыло здания) не оборудовано уплотнениями в притворах.	Осн.: ППР РФ п. 33; СНиП 21-01-97* п.6.18*;	апрель 2015 года	
3.	Огнетушители, имеющий полную массу менее 15 кг, не установлен таким образом, чтобы его верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола.	Осн.: ППР РФ п. 480; Осн.: НПБ-166-97 п. 6.7;	апрель 2015 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во **втором квартале 2015** г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД г. Апатиты и г. Кировск- государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

г. Апатиты и г. Кировск по пожарному надзору Никифоров А.А.

"24" февраля 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)



М.Л.П.

Заведующая Кудрявцева А.И.

(должность, фамилия инициалы)

«24» февраля 2015 г.