



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ
НАДЗОР
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

Кировск

дата 17.03.2015

№ 01/15-15

При рассмотрении акта внеплановой выездной проверки № 10-в/15 от 17.03.2015 г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 58 (МБДОУ детский сад № 58), ОГРН 1025100510907, ИНН 5101750182, юридический адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 7, детского сада, расположенного по адресу Мурманская область, 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 36 выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

Предписание об устранении нарушений санитарных правил № 01/22-14 от 07.04.2014 г., выданное специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г. Апатиты, г. Кировск и Ковдорском районе Козловой В.Г. по результатам плановой проверки не исполнено в части следующих пунктов: п. 1, п. 5, п. 7, п. 10, а именно:

– п. 1 – на территории шести групповых площадках имеется пять теневых навеса для защиты детей от солнца и осадков;

– п. 5 – коэффициент пульсации освещенности не соответствует регламентируемым требованиям в следующих помещениях: в группе раннего возраста - в групповой коэффициент пульсации освещенности составляет от 24,5 до 26,9 % (при нормируемом показателе не более 10 %); в групповой второй младшей группы коэффициент пульсации освещенности составляет от 17,3 до 22,1 % (при нормируемом показателе не более 10 %); в раздевальной средней группы коэффициент пульсации освещенности составляет от 25,6 до 25,7 % (при нормируемом показателе не более 20 %); в подготовительной группе - в групповой коэффициент пульсации освещенности составляет от 28,8 до 30,6 % (при нормируемом показателе не более 10 %), (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г.г. Кировск, Апатиты и Ковдорском районе» № 15-04.4/194 от 27.03.2014 г.);

– п. 7 – светильники в групповых второй младшей группы, группы раннего возраста, первой младшей группы, средней группы размещаются перпендикулярно светонесущей стены, необходимо вдоль светонесущей стены

п. 10 – кратность воздухообмена не соответствует регламентируемым требованиям в следующих помещениях: во второй младшей группе – в групповой, фактическая кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,7; в средней группе – в групповой, фактическая кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,0; в старшей группе – в групповой, фактическая кратность обмена воздуха в час по вытяжке 1,1; в подготовительной группе – в групповой, фактическая кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,9; в

музыкальном зале, фактическая кратность обмена воздуха в час по вытяжке 1,04; при нормативной кратности воздухообмена в час для данных групп помещений не менее 1,5 кратной (измерения физических факторов проведены экспертной организацией – филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г.г. Кировск, Апатиты и Ковдорском районе»).

С целью устранения выявленных нарушений и приведения объекта в соответствие с нормами законодательства предписываю:

1. оборудовать тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки в соответствии с п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
2. довести коэффициент пульсации освещённости в групповой группы раннего возраста, в групповой второй младшей группы, в раздевальной средней группы, в групповой в подготовительной группе в соответствии с п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», п. 3.3.1, п.п. 60, 61, 62, 63 Таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
3. разместить светильники в групповых второй младшей группы, группы раннего возраста, первой младшей группы, средней группы в соответствии с п. 7.7, приложения № 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
4. обеспечить кратность воздухообмена в основных помещениях МБДОУ детский сад № 58 (г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 36) в соответствии с требованиями п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Срок исполнения – 31.10.2015

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в г.г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе в срок до 31.10.2015 по соответствующим мероприятиям, с приложением всех подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.

Порядок и сроки обжалования предписания:

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства влечёт наложение административного штрафа.

Настоящее предписание имеет обязательную силу для исполнения гражданами, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии со ст.ст. 10, 11, 51 Федерального Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.99 года, и обязанность по его исполнению в установленные сроки возлагается на МБДОУ детский сад № 58.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по МО в г. Апатиты,
г. Кировск и Ковдорском районе



В.Г. Козлова

Настоящее Предписание получил: «__» _____ 2015 г. _____