



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе

**Протокол
об административном правонарушении**

Г. Кировск, пр. Ленина, д. 36

Дата 17.03.2015
время 16.30 мск

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по МО в г. Апатиты, г. Кировск и Ковдорском районе Козловой В.Г. при осуществлении внеплановой проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 58 (МБДОУ детский сад № 58), ОГРН 1025100510907, ИНН 5101750182, юридический адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 7, детского сада, расположенного по адресу Мурманская область, 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 36, за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства в сфере защиты прав потребителей,

Установлено, что должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по МО в г. Апатиты, г. Кировск и Ковдорском районе, при осуществлении плановой проверки в отношении МБДОУ ЦРР детский сад № 67 расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 36, были выявлены нарушения требований действующих санитарных правил и гигиенических нормативов: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по МО в г. Апатиты, г. Кировск и Ковдорском районе с целью приведения в соответствие с санитарными правилами МБДОУ ЦРР детский сад № 67 расположенного по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 36 выдано Предписание № 01/22-14 от 07.04.2014 г. об устранении выявленных нарушений. Предписанием определен срок его выполнения – до 02.02.2015 г.

Администрацией города Апатиты издано постановление № 1304 от 15.10.2014 г. «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений» муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 58 реорганизовано с 01.01.2015 в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 43 и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 67, переименовано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 58 на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 58.

Согласно п. 3 Постановления Администрации города Апатиты № 1304 от 15.10.2014 г. «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений» МБДОУ детский сад № 58 является правопреемником прав и обязанностей МБДОУ детский сад № 43, МБДОУ ЦРР – детского сада № 67.

С целью контроля исполнения предписания, выдано распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки № 10-в от 10.02.2015 г. в отношении МБДОУ детский сад № 58. В ходе проведения проверки установлено, что: п. 1, п. 5, п. 7, п. 10 Предписания не выполнены, а именно:

– п. 1 – на территории шести групповых площадках имеется пять теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков;

– п. 5 – коэффициент пульсации освещенности не соответствует регламентируемым требованиям в следующих помещениях: в группе раннего возраста - в групповой коэффициент пульсации освещенности составляет от 24,5 до 26,9 % (при нормируемом показателе не более 10 %); в групповой второй младшей группы коэффициент пульсации освещенности составляет от 17,3 до 22,1 % (при нормируемом показателе не более 10 %); в раздевальной средней группы коэффициент пульсации освещенности составляет от 25,6 до 25,7 % (при нормируемом показателе не более 20 %); в подготовительной группе - в групповой коэффициент пульсации освещенности составляет от 28,8 до 30,6 % (при нормируемом показателе не более 10 %), (экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г.г. Кировск, Апатиты и Ковдорском районе» № 15-04.4/194 от 27.03.2014 г.);

– п. 7 – светильники в групповых второй младшей группы, группы раннего возраста, первой младшей группы, средней группы размещаются перпендикулярно светонесущей стены, необходимо вдоль светонесущей стены

– п. 10 – кратность воздухообмена не соответствует регламентируемым требованиям в следующих помещениях: во второй младшей группе – в групповой, фактическая кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,7; в средней группе – в групповой, фактическая кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,0; в старшей группе – в групповой, фактическая кратность обмена воздуха в час по вытяжке 1,1; в подготовительной группе – в групповой, фактическая кратность обмена воздуха в час по вытяжке 0,9; в музыкальном зале, фактическая кратность обмена воздуха в час по вытяжке 1,04; при нормативной кратности воздухообмена в час для данных групп помещений не менее 1,5 кратной (измерения физических факторов проведены экспертной организацией – филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г.г. Кировск, Апатиты и Ковдорском районе»).

Предписанием юридическому лицу МБДОУ ЦРР детский сад № 67 обязывалось исполнить указанное до 02.02.2015 г.

Указанное деяние, совершенное муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 58 является фактом невыполнения в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Таким образом, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 58, допустило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, что подтверждается следующими доказательствами:

- предписанием № 01/22-14 от 07.04.2014 г.;
- распоряжением органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки № 10-в от 10.02.2015 г.;
- актом проверки № 10-в/15 от 17.03.2015 г.;
- протоколом осмотра от 24.02.2015 г.;
- экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области в г.г. Кировск, Апатиты и Ковдорском районе» № 15-04.4/194 от 27.03.2014 г.;
- протоколом измерений коэффициента пульсации освещенности № 15-04/4-КП-70 от 24.02.2015 г.;
- протоколом измерений эффективности работы вентиляционных систем № 15-04/4-КВ-68 от 24.02.2015 г.;
- служебной запиской № б/н от 26.01.2015 г. с приложениями;
- постановлением Администрации города Апатиты № 1304 от 15.10.2014 г. «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений»;
- ответом на ходатайство № 09/263-15-41 от 10.02.2015 г.;

Сведения о нарушителе, юридическом лице, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении:

юридическое лицо – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 58 (МБДОУ детский сад № 58), ОГРН 1025100510907, ИНН 5101750182, юридический адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Жемчужная, д. 7, законный представитель – заведующий Кудрявцева Анна Ивановна.

Учитывая изложенное и на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, составлен настоящий протокол об административном правонарушении в присутствии законного представителя юридического лица МБДОУ детский сад № 58, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении Кудрявцевой А.И., которой разъяснены её права и обязанности, предусмотренные:

ст. 24.2 КоАП РФ - лицам, участвующим в производстве по делу об административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведётся производство по делу, обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться услугами переводчика;

ст. 25.1 КоАП РФ - лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
ст. 51 Конституции РФ - никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга, родителя, детей, усыновителя, усыновлённых, родных братьев и родных сестёр, дедушек, бабушек, внуков.

В случае отсутствия правонарушителя (его законного представителя) сделать об этом запись _____ А.И. Кудрявцева

Протокол прочитан _____ А.И. Кудрявцева

Заявления _____ . Содержание заявления: _____
(поступили, не поступили)

_____ А.И. Кудрявцева

В случае отказа подписать протокол сделать об этом запись _____

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Роспотребнадзора по Мурманской области
в г. Апатиты, Кировске и Ковдорском районе



В.Г. Козлова

Копию настоящего протокола получил(а) _____ 2015 г. _____ А.И. Кудрявцева